

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen
gemäß DIN EN 16165, Anhang A

Prüfobjekt: **Kunststoff**

Materialart: Glasfaserverstärkter Kunststoff - GfK
Artikelbezeichnung: GfK-Plattenbelag
Abmessungen: nach Angabe variabel; Prüfmuster: 1000 x 500 x 10 [mm]
Farbe: Prüfmuster: schwarz
Oberfläche: unprofiliert, grobrau strukturiert
Hersteller/Lieferer: Rahn Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Duisbergstraße 8
58339 Breckerfeld

Auftraggeber: Rahn Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Duisbergstraße 8
58339 Breckerfeld

Zeugnisnummer: 96782201.002

Prüfdatum: 17.05.2022

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 12/2021)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang A – Prüfung durch barfußiges Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.


Prüfergebnis: Winkelwert α_{barefoot} : **34°**

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer


Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 19.05.2022
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in gekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00
aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

